

Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà



AJUNTAMENT DE JAFRE - ZS JAFRE

INFORME DE VALORACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS

Senyor/a,

A data 5 de setembre de 2025, us fem arribar els resultats analítics corresponents a l'anàlisi de caracterització del punt de mostreig Font plaça del Castell de la zona de subministrament ZS JAFRE del municipi de JAFRE.

Celrà, 5 de setembre de 2025

Servei proveït:



Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRÀ / T 972 492 014 / F 972 494 117 / **Celrà**

La relació actualitzada d'acreditacions es pot consultar a www.cecama.com

Proveït per:



Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà



AJUNTAMENT DE JAFRE - ZS JAFRE

Núm. d'obra: C180065 C180282
Expedient: C25X0NUR Albarà:
Referència: a) ZS JAFRE
Data de recepció: 25/08/2025
Dates assaig/s: Inici: 25/08/2025 Final: 05/09/2025

AJUNTAMENT DE JAFRE

Plaça Major, 1
17143 - JAFRE

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

Informe emès per CECAM. Celrà, 05/09/2025

Full 1 de 1.

ACTA DE RESULTATS

TIPUS D'ASSAIG: Anàlisi de caracterització

DESCRIPCIÓ PUNT DE MOSTREIG: a) Font plaça del Castell

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: Aigua destinada al consum humà, en envàs de plàstic de 500 mL, etiquetat i refrigerat.

PRESA DE MOSTRA: per Prodaisa DATA: a) 25/08/2025 HORA: a) 13:20

RESULTATS OBTINGUTS:

ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric RD 3/2023
Calci	PNT FA30 (ICP-OES)	mg/L Ca	122 ± 16	Valor referència: 100
Duresa total	Càlcul	mg/L CaCO ₃	387 ± 58	Valor referència: 500
Magnesi	PNT FA30 (ICP-OES)	mg/L Mg	20 ± 3	Valor referència: 30
Potassi	PNT FA30 (ICP-OES)	mg/L K	4,2 ± 0,6	Valor referència: 10
Clor lliure a) *	ME/Espectrofotometria	mg/L Cl ₂	0,5	1,0 (5,0 valor d'aptitud)
Clor total a) *	ME/Espectrofotometria	mg/L Cl ₂	0,6	-
Clor combinat a) *	ME/Espectrofotometria	mg/L Cl ₂	0,1	2,0 (3,0 valor d'aptitud)

Observacions:

Document signat digitalment. CECAM - Celrà NIF: B17612607

Tècnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 77616389Z

Data de la signatura: 05/09/2025

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.

S'adjunta el valor de la incertesa dels paràmetres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferioritats reportades a l'acta de resultats corresponen als límits de quantificació (LQ).

Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relació mercantil/comercial amb vostè. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicaran a tercers a menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestació del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a CECAM, amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celrà o enviant un correu electrònic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es.

Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat a www.cecam.com.

Els termes i condicions d'aquest document són estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podrà revelar a un tercer qualsevol informació que s'inclouï sense la prèvia autorització per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.

a) Informació aportada pel client i/o EC de la qual el laboratori no es fa responsable i no està emparada per l'acreditació ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per l'acreditació ENAC.

Acreditacions:



Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRÀ / T 972 492 014 / F 972 494 117 / Celrà

La relació actualitzada d'acreditacions es pot consultar a www.cecam.com

Proveït per:

