

Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà



AJUNTAMENT DE JAFRE - ZS JAFRE

INFORME DE VALORACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS

Senyor/a,

A data 9 de juliol de 2025, us fem arribar els resultats analítics corresponents a l'anàlisi operacional (Colífags somàtics) del punt de mostreig Pou Nou Jafre de la zona de subministrament ZS JAFRE del municipi de JAFRE.

Celrà, 9 de juliol de 2025

Servei proveït:



Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRÀ / T 972 492 014 / F 972 494 117 / Celrà

La relació actualitzada d'acreditacions es pot consultar a www.cecarn.com

Proveït per:



Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà



AJUNTAMENT DE JAFRE - ZS JAFRE

Núm. d'obra: C180065 C180282
Expedient: C25X0FX4 Albarà:
Referència: ^{a)} ZS JAFRE
Data de recepció: 17/06/2025
Dates assaig/s: Inici: 17/06/2025 Final: 07/07/2025

AJUNTAMENT DE JAFRE

Plaça Major, 1
17143 - JAFRE

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

Informe emès per CECAM. Celrà, 09/07/2025

Full 1 de 1.

ACTA DE RESULTATS

TIPUS D'ASSAIG: Anàlisi operacional (Colífags somàtics)

DESCRIPCIÓ PUNT DE MOSTREIG: ^{a)} Pou Nou Jafre

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: Aigua de captació, en envàs de plàstic estèril de 500 mL amb tiosulfat sòdic, etiquetat i refrigerat.

PRESA DE MOSTRA: per Prodaisa DATA: ^{a)} 17/06/2025 HORA: ^{a)} 09:15

RESULTATS OBTINGUTS:

ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric RD 3/2023
Clor lliure ^{a)}	ME/Espectrofotometria	mg/L Cl ₂	<0,1	1,0 (5,0 valor d'aptitud)
Clor total ^{a)}	ME/Espectrofotometria	mg/L Cl ₂	<0,1	-
Clor combinat ^{a)}	ME/Espectrofotometria	mg/L Cl ₂	<0,1	2,0 (3,0 valor d'aptitud)
R. Colífags somàtics ⁽¹⁾	UNE-EN ISO 10705-2	ufp/100 mL	0	0

Observacions: ⁽¹⁾ Assaig subcontractat segons acreditació ENAC N°109/LE285

Document signat digitalment. CECAM - Celrà NIF: B17612607

Tècnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 77616389Z

Data de la signatura: 09/07/2025

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.

La incertesa dels valors quantitatius està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Les inferioritats reportades a l'acta de resultats corresponen als límits de quantificació (LQ).

Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la LOPDGGD, i les tracta per a mantenir una relació mercantil/comercial amb vostè. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicaran a tercers a menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestació del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a CECAM, amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celrà o enviant un correu electrònic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es.

Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat a www.cecam.com.

Els termes i condicions d'aquest document són estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podrà revelar a un tercer qualsevol informació que s'inclougui sense la prèvia autorització per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.

^{a)} Informació aportada pel client de la qual el laboratori no es fa responsable.